

UGE : 0025 AEP SIVOM DURANCE-ALPILLES

2019

OBJET : Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 - Mise en oeuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

Dest : SIVOM DURANCE-ALPILLES

Adr : route de Mollégès

13670 SAINT-ANDIOL

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P 108.3)

Code national	Nom du captage	Etat	Débit	Périm. protect. Code	Etat proc. Code	Délib. Date	Avis géologue Date	Recev. Date	D.U.P. Date	Indice
013000059	SAINT-ANDIOL	ACT	3000	N	TE	03/11/1983	08/09/1981		28/03/1984	60 %
013000060	LES PALUDS DE NOVES	ACT	300	O	TE	28/07/1989	29/02/1988		14/08/1990	80 %
013000061	LA GARE	ACT	800	O	TE	28/07/1989	14/11/1986		14/08/1990	80 %
Indice consolidé /UGE										65,4 %

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques (P101.1 & P102.1).

Installation (1)				Paramètres microbiologiques		Paramètres physico-chimiques	
Code	Libellé	Type	Pop / Débit (2)	Nombre total de prélèvements	Nombre de prélèvements non conformes	Nombre total de prélèvements	Nombre de prélèvements non conformes
013000062	LES PALUDS DE NOVES	TTP	300	3		3	
013000063	SAINT-ANDIOL	TTP	3000	6		7	
013000064	LA GARE	TTP	800	5		5	
013000065	SIVOM DURANCE-ALPILLES	UDI	20328	36		39	
Total				50		54	
Taux de conformité				100,0 %		100,0 %	

(1) Seules sont prises en compte les installations de l'UGE

(2) Population pour les UDI ou Débit en m3/j pour les CAP/MCA/TTP