# QUALITE DES EAUX DE CONSOMMATION HUMAINE

Contrôle sanitaire réalisé dans le cadre des articles du Code de la santé publique et du décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

## Unité de gestion : REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE

## Exploitant : REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE

Prélèvement et mesures de terrain du 26/02/2021 à 13h53 pour l'ARS et par le laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation : **AIRE DU PARADOU (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )**

Type d'eau : ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION

Nom et localisation du point de surveillance :

**SORTIE STATION - ORGON (robinet station)**

Motif de prélèvement : Contrôle Sanitaire Type d'analyse : P1P2

Code point de surveillance : 0000000518 Code installation : 000487 Numéro de prélèvement : 01300230501

## Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Date d'édition : vendredi 19 mars 2021

Pour le Directeur Général de l'ARS
et par délégation
La Responsable du Département Réglementation
Sécurité et Santé environnementale
des Bouches du Rhône

Cécile MORCIANO

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Délégation départementale des Bouches du Rhône-
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Limites de qualités Mini | Limites de qualités Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | | |
| Température de l'eau | 14,8 | °C | | 25 | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 7,1 | unité pH | 6,5 | 9,0 | | |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Chlore libre | 0,36 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,40 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | NFU | | 2,0 | | |
| **CHLOROBENZENES** | | | | | | |
| Chloroneb | <0,005 | µg/L | | | | |
| **COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS** | | | | | | |
| Benzène | <0,5 | µg/L | | | | 1,0 |
| Biphényle | <0,005 | µg/L | | | | |
| **COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS** | | | | | | |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | µg/L | | | | 1 |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,50 | µg/L | | | | 3 |
| Hexachlorobutadiène | <0,005 | µg/L | | | | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,50 | µg/L | | | | 10 |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,50 | µg/L | | | | 10 |
| Trichloroéthylène | <0,50 | µg/L | | | | 10 |
| **DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES** | | | | | | |
| Acrylamide | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Epichlorohydrine | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethyluree | <0,50 | µg/L | | | | |
| N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea | <0,020 | µg/L | | | | |
| Somme du 2,4-Dichlorophenol et du 2,5-Dichlorophenol | <0,020 | µg/L | | | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 2 | SANS OBJET | 1,0 | 2,0 | | |
| pH | 7,13 | unité pH | 6,5 | 9,0 | | |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,23 | unité pH | | | | |
| Titre alcalimétrique | 0,00 | °f | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 29,00 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 32,78 | °f | | | | |
| **FER ET MANGANESE** | | | | | | |
| Fer total | <10 | µg/L | | 200 | | |
| Manganèse total | <10 | µg/L | | 50 | | |

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Délégation départementale des Bouches du Rhône-
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
http:// www.ars.paca.sante.fr

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **METABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ETE CARACTÉRISÉE** | | | | | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Aldicarbe sulfoné | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Aldicarbe sulfoxyde | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| AMPA | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorimuron-ethyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDD-2,4' | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDD-4,4' | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDE-2,4' | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDE-4,4' | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Desméthylisoproturon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Desmethyl-pirimicarb | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diclofop méthyl | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endosulfan sulfate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endrine aldéhyde | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethiofencarb sulfone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethiofencarb sulfoxyde | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethylenethiouree | <0,50 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluazifop | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Heptachlore époxyde | <0,005 | µg/L | | | | 0,0 |
| Heptachlore époxyde cis | <0,005 | µg/L | | | | 0,0 |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 | µg/L | | | | 0,0 |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ioxynil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ioxynil octanoate | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Malaoxon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Methiocarb sulfoxyde | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthyl isothiocyanate | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxychlordane | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Paraoxon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pirimicarb formamido desméthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sebuthylazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sebuthylazine déséthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiofanox sulfone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiofanox sulfoxyde | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trietazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trietazine desethyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| **MÉTABOLITES NON PERTINENTS** | | | | | | |
| CGA 369873 | <0,030 | µg/L | | | | |
| ESA acetochlore | <0,100 | µg/L | | | | |
| ESA alachlore | <0,100 | µg/L | | | | |
| OXA acetochlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| OXA metazachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| OXA metolachlore | <0,020 | µg/L | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÉTABOLITES PERTINENTS** | | | | | | |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déséthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chloridazone desphényl | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| ESA metolachlore | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flufenacet ESA | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métolachlor NOA | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| OXA alachlore | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Simazine hydroxy | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Calcium | 114,0 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 16 | mg/L | | 250 | | |
| Conductivité à 25°C | 695 | µS/cm | 200 | 1100 | | |
| Magnésium | 10,4 | mg/L | | | | |
| Potassium | 0,7 | mg/L | | | | |
| Sodium | 9,2 | mg/L | | 200 | | |
| Sulfates | 59 | mg/L | | 250 | | |
| **OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.** | | | | | | |
| Aluminium total µg/l | <10 | µg/L | | 200 | | |
| Arseniates | <2,00 | µg/L | | | | |
| Arsenic | <2 | µg/L | | | | 10,0 |
| Baryum | 0,045 | mg/L | | 1 | | |
| Bore mg/L | 0,019 | mg/L | | | | 1,0 |
| Cyanures totaux | <10 | µg(CN)/L | | | | 50,0 |
| Fluorures mg/L | <0,05 | mg/L | | | | 1,5 |
| Mercure | <0,01 | µg/L | | | | 1,0 |
| Sélénium | <2 | µg/L | | | | 10,0 |
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,4 | mg(C)/L | | 2 | | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | 0,1 | | |
| Nitrates (en NO3) | 7,0 | mg/L | | | | 50,0 |
| Nitrites (en NO2) | <0,02 | mg/L | | | | 0,1 |
| **PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE** | | | | | | |
| Activité alpha globale en Bq/L | 0,07 | Bq/L | | | | |
| Activité bêta attribuable au K40 | 0,022 | Bq/L | | | | |
| Activité béta globale en Bq/L | 0,09 | Bq/L | | | | |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | 0,070 | Bq/L | | | | |
| Activité Radon 222 | 33,70 | Bq/L | | 100,0 | | |
| Activité Tritium (3H) | <9 | Bq/L | | 100,0 | | |
| Dose indicative | <0,10000 | mSv/a | | 0,1 | | |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PCB, DIOXINES, FURANES** | | | | | | |
| PCB 101 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 105 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 118 | <0,010 | µg/L | | | | |
| PCB 138 | <0,010 | µg/L | | | | |
| PCB 149 | <0,010 | µg/L | | | | |
| PCB 153 | <0,010 | µg/L | | | | |
| PCB 170 | <0,010 | µg/L | | | | |
| PCB 18 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 180 | <0,010 | µg/L | | | | |
| PCB 194 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 209 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 28 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 31 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 35 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 44 | <0,005 | µg/L | | | | |
| PCB 52 | <0,005 | µg/L | | | | |
| Polychlorobiphéniles indicateurs | <0,005 | µg/L | | | | |
| Propoxycarbazone-sodium | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| **PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...** | | | | | | |
| Acétochlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Amitraze | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Boscalid | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Captafol | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carboxine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyantraniliprole | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyazofamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyflufenamide | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cymoxanil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlormide | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthénamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flamprop-isopropyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluopicolide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Furalaxyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isofetamid | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoxaben | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mefenacet | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méfluidide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méfonoxan | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mépronil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métazachlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métolachlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Napropamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oryzalin | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Penoxsulam | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Penthiopyrad | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pethoxamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pretilachlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propachlore | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propyzamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyroxsulame | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sedaxane | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| S-Métolachlore | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Valifenalate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Zoxamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |

| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4,5-T | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,4-D | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,4-DB | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,4-MCPA | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,4-MCPB | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clodinafop-propargyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyhalofop butyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlorprop | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlorprop-P | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénoprop | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluazifop butyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Haloxyfop | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Haloxyfop-méthyl (R) | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mécoprop | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mecoprop-1-octyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propaquizafop | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Quizalofop | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Quizalofop éthyle | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triclopyr | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |

| PESTICIDES CARBAMATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldicarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Allyxycarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Aminocarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Asulame | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bendiocarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Benfuracarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Benthiavalicarbe-isopropyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bifenazate | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bufencarbe | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Butilate | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbaryl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbendazime | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbétamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbofuran | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbosulfan | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorbufame | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorprophame | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cycloate | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Desmediphame | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diallate | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diethofencarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dimépipérate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dimétilan | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dioxacarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| EPTC | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethiophencarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenobucarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenothiocarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenoxycarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Formétanate | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Furathiocarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Indoxacarbe | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iodocarb | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iprovalicarb | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoprocarb | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Karbutilate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthiocarb | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthomyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Metolcarb | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mexacarbate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Molinate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxamyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phenmédiphame | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Promécarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propamocarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prophame | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propoxur | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prosulfocarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Proximphan | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyributicarb | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyrimicarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbucarb | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiobencarde | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiodicarbe | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiophanate ethyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiophanate méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thirame | <0,100 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tiocarbazil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triallate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trimethacarbe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Zirame | <100 | µg/L | | | | 0,1 |

| PESTICIDES DIVERS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4-D-isopropyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,4-D-methyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Abamectin | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Acequinocyl | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Acétamiprid | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Acibenzolar s méthyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Acifluorfen | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Aclonifen | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Aminopyralid | <0,100 | µg/L | | | | 0,1 |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Azadirachtin | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bénalaxyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Benfluraline | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Benoxacor | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bentazone | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bifenox | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bixafen | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromacil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromadiolone | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromopropylate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bupirimate | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Buprofézine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Butraline | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carfentrazone éthyle | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chinométhionate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorantraniliprole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorbromuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorfenson | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorfluazuron | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chloridazone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlormequat | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorophacinone | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorthal-diméthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cinidon-ethyl | <0,100 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clethodime | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clofentézine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clomazone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clopyralid | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cloquintocet-mexyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clothianidine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Coumafène | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Coumatétralyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cycloxydime | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyprodinil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dalapon 85 | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Daminozide | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlobénil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichorophène | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dicofol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Difenacoum | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Difethialone | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diflufénicanil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthomorphe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dinocap | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diphenylamine | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diquat | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dithianon | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dodine | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Emamectine | <0,100 | µg/L | | | | 0,1 |
| EPN | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethofumésate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Etoxazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Famoxadone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénamidone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénazaquin | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenfuran | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenpropidin | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenpropimorphe | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenpyroximate | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fipronil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flamprop-méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flonicamide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluazifop-P-butyl | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluazinam | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flumioxazine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flupyradifurone | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluquinconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluridone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flurochloridone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluroxypir | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluroxypir-meptyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flurprimidol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flurtamone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flutolanil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluxapyroxad | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Folpel | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fomesafen | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fosetyl-aluminium | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Glufosinate | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Glyphosate | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Halauxifen-methyl | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hexythiazox | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazalile | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazamox | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazapyr | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imidaclopride | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imizaquine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iprodione | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoxadifen-éthyle | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoxaflutole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Lenacile | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Lufénuron | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPA-1-butyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPA-ethyl ester | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPA-methyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPP-2,4,4-trimethylpentyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPP-2-butoxyethyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPP- 2-ethylhexyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPP-2 otyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| MCPP-methyl ester | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange) | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mefenpyr diethyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méfentrifluconazole | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mépanipyrim | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mepiquat | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Meptyldinocap | <1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métalaxyle | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métaldéhyde | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métosulam | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Metrafenone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Milbemectin | <0,100 | µg/L | | | | 0,1 |
| Nitrofène | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norflurazon | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Nuarimol | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Ofurace | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Oxadiargyl | <0,010 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Oxadixyl | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Oxathiapiprolin | <0,10 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Oxyfluorfene | <0,010 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Paclobutrazole | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Paraquat | <0,050 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pencycuron | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pendiméthaline | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Piclorame | <0,100 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Picolinafen | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pinoxaden | <0,050 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Prochloraze | <0,010 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Procymidone | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Profoxydim | <0,02 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Prohexadione-calcium | <0,100 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Propanil | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Proquinazid | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pymétrozine | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pyraflufen éthyl | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pyrazoxyfen | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pyridabène | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pyrifénox | <0,010 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pyriméthanil | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pyriofenone | <0,10 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Pyriproxyfen | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Quimerac | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Quinoxyfen | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Roténone | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Sethoxydim | <0,020 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Silthiofam | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spinetoram | <0,100 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spinosad | <0,050 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spinosyne A | <0,050 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spinosyne D | <0,050 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spirodiclofen | <0,020 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spiromesifen | <0,100 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spirotetramat | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Spiroxamine | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Sulfoxaflor | <0,10 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Tébufénozide | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Tébufenpyrad | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Tecnazene | <0,010 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Teflubenzuron | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Terbacile | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Tétraconazole | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Tetradifon | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Tetrasul | <0,010 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Thiabendazole | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Thiaclopride | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Thiamethoxam | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Thiocyclam hydrogen oxalate | <0,010 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Total des pesticides analysés | <0,500 | µg/L | | | | | 0,5 |
| Toxaphène | <0,030 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Tricyclazole | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Triflumuron | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Trifluraline | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Triforine | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| Vinchlozoline | <0,005 | µg/L | | | | | 0,1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromoxynil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromoxynil octanoate | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dicamba | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dinitrocrésol | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dinoseb | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dinoterbe | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénarimol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazaméthabenz | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ioxynil-méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pentachlorophénol | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | | | | | | |
| Aldrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,0 |
| Chlordane | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlordane alpha | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlordane béta | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDT-2,4' | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDT-4,4' | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDT somme | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dieldrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,0 |
| Dimétachlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endosulfan alpha | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endosulfan béta | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endosulfan total | <0,015 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenizon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH alpha | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH béta | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH delta | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH epsilon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Heptachlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,0 |
| Hexachlorobenzène | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isodrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthoxychlore | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mirex | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxadiazon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Quintozène | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Somme  DDT, DDD, DDE | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |

| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acéphate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Amidithion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Amiprofos-methyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Anilophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Azamétiphos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Azinphos éthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Azinphos méthyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bensulide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromophos éthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromophos méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Butamifos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cadusafos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbophénotion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorfenvinphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorméphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorthiophos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Coumaphos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Crotoxyphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Crufomate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyanofenphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cythioate | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Demeton S méthyl | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Deméton S méthyl sulfoné | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diazinon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlofenthion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlorvos | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dicrotophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthoate | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthylvinphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Disyston | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ditalimfos | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Edifenphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethion | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethoprophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Etrimfos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Famphur | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenchlorphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenitrothion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenthion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fonofos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fosetyl | <0,0185 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fosthiazate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hepténophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iodofenphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iprobenfos (IBP) | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isazophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isofenvos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoxathion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Malathion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mecarbam | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mephosfolan | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Merphos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthacrifos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthamidophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthidathion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mévinphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Monocrotophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Naled | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ométhoate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxydéméton méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Parathion éthyl | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Parathion méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Parathions (éthyl+méthyl) | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phénamiphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phentoate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phorate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phosalone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phosmet | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phosphamidon | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phoxime | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Piperophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Profénofos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propaphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propargite | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propétamphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyraclofos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyrazophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyridaphenthion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyrimiphos éthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyrimiphos méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Quinalphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sulfotepp | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sulprofos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tebupirimfos | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Téméphos | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tétrachlorvinphos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiométon | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tolclofos-methyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triazophos | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trichlorfon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Vamidothion | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | | | | | | |
| Acrinathrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Alphaméthrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Betacyfluthrine | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bifenthrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bioresmethrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyfluthrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyperméthrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Deltaméthrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dépallethrine | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| Esfenvalérate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Etofenprox | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenpropathrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenvalérate | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluvalinate-tau | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Gamma Cyhalothrine | <0,030 | µg/L | | | | 0,1 |
| Lambda Cyhalothrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Perméthrine | <0,010 | µg/L | | | | 0,1 |
| Piperonil butoxide | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tefluthrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Zetacypermethrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES STROBILURINES** | | | | | | |
| Azoxystrobine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dimoxystrobine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluoxastrobine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Kresoxim-méthyle | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mandestrobine | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Picoxystrobine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyraclostrobine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trifloxystrobine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| **PESTICIDES SULFONYLUREES** | | | | | | |
| Amidosulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Azimsulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bensulfuron-methyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bensultap | <0,100 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cinosulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethametsulfuron-methyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethoxysulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flazasulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Foramsulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Halosulfuron-methyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Metsulfuron méthyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Nicosulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxasulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prosulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyrazosulfuron éthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Rimsulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sulfosulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triasulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tribenuron-méthyle | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triflusulfuron-methyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tritosulfuron | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| **PESTICIDES TRIAZINES** | | | | | | |
| Améthryne | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyanazine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cybutryne | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyromazine | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Desmétryne | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dimethametryn | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flufenacet | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hexazinone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métamitrone | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métribuzine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prométhrine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prométon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propazine | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sébuthylazine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Secbuméton | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Simazine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Simétryne | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuméton | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuthylazin | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuthylazin et ses métabolites | <0,020 | µg/L | | | | 0,5 |
| Terbutryne | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thidiazuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triazoxide | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trietazine | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES TRIAZOLES** | | | | | | |
| Aminotriazole | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Azaconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bitertanol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromuconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyproconazol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Difénoconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diniconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Epoxyconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenbuconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenchlorazole ethyl | <0,10 | µg/L | | | | 0,1 |
| Florasulam | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fludioxonil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flusilazol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flutriafol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Furilazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hexaconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imibenconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ipconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Metconazol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Myclobutanil | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Penconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propiconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prothioconazole | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tébuconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiencarbazone-methyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triadiméfon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triadimenol | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triazamate | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triticonazole | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Uniconazole | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| **PESTICIDES TRICETONES** | | | | | | |
| Mésotrione | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sulcotrione | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tembotrione | <0,050 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES UREES SUBSTITUEES** | | | | | | |
| Buturon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chloroxuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorsulfuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlortoluron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cycluron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Daimuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Difenoxuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diflubenzuron | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethidimuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénuron | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluométuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Forchlorfenuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hexaflumuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoproturon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Linuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métabenzthiazuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métobromuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métoxuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Monolinuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Monuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Néburon | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Siduron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sulfomethuron-methyl | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thébuthiuron | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiazfluron | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trinéxapac-éthyl | <0,020 | µg/L | | | | 0,1 |
| **PLASTIFIANTS** | | | | | | |
| Phosphate de tributyle | <0,005 | µg/L | | | | |
| **SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Bromates | <3 | µg/L | | | | 10 |
| Bromoforme | <0,50 | µg/L | | | | 100 |
| Chlorodibromométhane | <0,20 | µg/L | | | | 100 |
| Chloroforme | <0,5 | µg/L | | | | 100 |
| Dichloromonobromométhane | <0,50 | µg/L | | | | 100 |
| Dichlorophénol-2,4 | <0,020 | µg/L | | | | |
| Trihalométhanes (4 substances) | <0,50 | µg/L | | | | 100 |